

入札（見積）参加業者 各位

令和7年4月28日

回 答 書

工 事 名	令和7年度 伊南聖苑雨水排水対策工事
-------	--------------------

令和7年4月28日提出の質問（1項目）に対しまして、下記のとおり回答します。

質問 番号	質 問 事 項	回 答 欄
1	グレーチングの耐荷重についてご指示ください。	歩道用細目 300 5.0kN/m ² L=1m により対応となります。